



2006000170 Z



(2006)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 深圳市澳名科技有限公司

产品型号名称 A600-A03S 型消防应急标志灯

检 验 类 别 型式认可发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080959

共 10 页 第 1 页

产品名称	消防应急标志灯	型 号	A600 A03S	
申请单位	深圳市澳名科技有限公司	商 标		
制 造 商	深圳市澳名科技有限公司	检验类别	型式认可发证检验	
生产企业	深圳市澳名科技有限公司	生产日期	2007 年 7 月	
拍 样 者	孙爽、杨颖	抽样地点	库房	
抽样基数	30 台	抽样日期	2008 年 2 月 18 日	
样品数量	3 台	到样日期	2008 年 2 月 19 日	
样品状态	完好	检验日期	自 2008 年 3 月 5 日	
检验依据	GB 17945-2000		至 2008 年 3 月 27 日	
检验项目	全项			
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 17945-2000《消防应急灯具》的要求，对深圳市澳名科技有限公司生产的 A600-A03S 型（双面指示）消防应急标志灯样品进行了型式认可发证检验。 该送检样品满足 GB 17945-2000《消防应急灯具》的技术要求，认可 A600-A03D 型、A600-A01S 型（双面指示）、A600-A01 型消防应急标志灯为 A600-A03S 型消防应急标志灯的分型产品，判定为合格。分型产品与主型产品差异见产品描述。 该送检样品使用江门市蓬江区东松电池有限公司生产的 3.6V 300mAh 型镍镉电池。 以下空白。  （检验专用章） 签发日期：二〇〇八年四月十七日			
备 注				

批准：张德成

审核：张辉

编制：郭亚洁

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080959

共 10 页 第 2 页

申请单位	深圳市澳名科技有限公司		
通信地址	深圳市宝安区观澜街道办大水坑社区樟企路观澜同富裕工业园 A1 栋 2 楼		
法人代表	欧阳迁	邮政编码	518110
传 真	0755-29521081	联系电话	0755-81356135

主型产品照片



产品型号:A600-A03S

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080959

共 10 页 第 3 页

分型产品照片



产品型号: A600-A03D



产品型号: A600-A01S

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080959

共 10 页 第 4 页

分型产品照片



产品型号: A600-A01

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20080959

共 10 页 第 5 页

产品描述:

A600-A03S 型(双面指示)、A600-A03D 型、A600-A01S 型(双面指示)、
A600-A01 型消防应急标志灯:

1. 为自带电源型消防应急灯具。
2. 应急实现方式为独立型。
3. 工作方式为持续型。
4. A600-A03S 型、A600-A01S 型安装方式为吊装安装;
A600-A03D 型、A600-A01 型安装方式为壁挂、吊装安装。
5. 使用的光源为 LED。
6. 标志的颜色为绿色。
7. 外壳材质为金属。
8. A600-A03D 型与 A600-A03S 型差异为面板图案、安装方式不同和采用单面指示;
A600-A01S 型与 A600-A03S 型差异为面板图案、外形尺寸不同;
A600-A01 型与 A600-A03S 型差异为外形尺寸、安装方式不同和采用单面指示。

消防应急灯具检验结果汇总表

申请单位：深圳市澳名科技有限公司

№：20080959

产品型号：A600-A03S

共 10 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
7	转换电压试验	6.7	由主电状态转入应急状态时主电电压(V) 1# 155 2# 154 由应急状态回复到主电状态时主电电压(V) 1# 158 2# 160	合 格	
8	充放电耐久试验	6.8	消防应急灯具应急工作时间(min) 第一次 225 第十次 230	合 格	
9	绝缘电阻试验	6.9	电源插头与壳体间测得绝缘电阻值 1# 大于 500MΩ 2# 大于 500MΩ	合 格	
10	耐压试验	6.10	满足标准要求。	合 格	
11	高温试验	6.11	1#表面亮度(cd/m ²) A面 20 20 22 21 21 26 24 25 20 22 B面 26 26 25 25 27 32 30 28 26 24	合 格	
12	低温试验	6.12	2#表面亮度(cd/m ²) A面 16 18 24 28 28 33 36 32 27 30 B面 29 26 25 21 22 21 19 18 22 27	合 格	
13	恒定湿热试验	6.13	2#表面亮度(cd/m ²) A面 24 25 22 21 19 15 18 18 20 23 B面 15 16 18 24 25 24 16 22 29 28	合 格	
14	振动试验	6.14	2#表面亮度(cd/m ²) A面 18 19 34 35 32 34 28 26 31 26 B面 22 29 19 19 17 23 23 26 31 32	合 格	
15	冲击试验	6.15	1#表面亮度(cd/m ²) A面 22 24 25 33 22 25 24 28 35 29 B面 18 22 18 24 25 26 28 24 21 20	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

消防应急灯具检验结果汇总表

申请单位：深圳市澳名科技有限公司
产品型号：A600-A03D

№：20080959
共 10 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	主要部件检查 试验	6.2	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属) (面板尺寸(mm)：350×120)	合 格	
2	基本功能试验	6.3	表面亮度(cd/m ²) 1# 42 37 37 43 29 40 46 56 54 62	合 格	
以下空白。					

消防应急灯具检验结果汇总表

申请单位：深圳市澳名科技有限公司

№：20080959

产品型号：A600-A01S

共 10 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	主要部件检查 试验	6.2	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属) (面板尺寸(mm)：367×133)	合 格	
2	基本功能试验	6.3	表面亮度(cd/m ²) 1# A面 33 34 29 25 28 26 32 35 40 30 B面 30 31 27 26 26 27 30 31 42 31	合 格	
以下空白					

消防应急灯具检验结果汇总表

申请单位：深圳市澳名科技有限公司

N₁: 20080959

产品型号：A600-A01

共 10 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	主要部件检查 试验	6.2	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属) (面板尺寸(mm)：365×135)	合 格	
2	基本功能试验	6.3	表面亮度(cd/m) 1# 24 23 21 30 23 26 31 23 28 27	合 格	
以下空白。					