

CTCSZ/DIR001-1/1



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417



报告编号：2023MH167

检 验 报 告

受检单位 赛磊那(南通)环保建材有限公司

样品名称 赛磊那阻燃聚氨酯泡沫填缝剂

委托单位 赛磊那(南通)环保建材有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司

国家防水与节水材料产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心



二〇二三年九月十二日



中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2023MH167

共2页第1页

样品名称	赛磊那阻燃聚氨酯泡沫填缝剂	规格类型	750mL
受检单位	赛磊那(南通)环保建材有限公司	配合比	/
生产单位	赛磊那(南通)环保建材有限公司	商 标	赛磊那
委托单位	赛磊那(南通)环保建材有限公司	生产日期	/
委托单位地址	江苏省南通市经济开发区通达路93-8号	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2023-08-28
样品状态	气雾罐液体, 完好	检验开始日期	2023-08-28
样品数量	3支	检验结束日期	2023-09-12
判定依据	JC/T 936-2004《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》		
检验项目及检测依据	燃烧性 GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 所检项目符合JC/T 936-2004《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》标准规定的B2要求。以下空白</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 二〇二三年九月十二日</p>		
备注	(此处空白)		

证集
★
测专



批准:

王润

审核:

李勇

主检:

戴迪

检 验 报 告

报告编号：2023MH167

共2页第2页

序号	检验项目	指 标	检 验 结 果	单项评定
1	燃烧性, 级	B2	B2	合格
	以下空白			
备注	(此处空白)			

