



2011000372Z (2011)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb201310261

检 验 报 告

受检单位名称 荆州市江陵晋安消防器材有限公司

产品型号名称 MT/3型手提式二氧化碳灭火器

检 验 类 别 变更试验

国家消防装备质量监督检验中心



国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201310261

共05页 第01页

产品名称	手提式二氧化碳灭火器	型号规格	MT/3
受检单位	荆州市江陵晋安消防器材有限公司	商 标	晋安牌
生产单位	荆州市江陵晋安消防器材有限公司	检验类别	变更试验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	荆州市江陵晋安消防器材有限公司	受理日期	2013年07月23日
样品数量	2具	生产日期	2013年07月10日
检验依据	GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》 CCCF-XSRK-004: 2011《消防类产品型式认可实施规则 灭火器产品》		
检验项目	20℃±5℃喷射性能		
检 验 结 论	检验结论：合格。  签发日期：2013年9月16日		
备 注			

批准：



审核：



编制：

邵四平

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No Zb201310261

共05页 第02页

产品标志内容

1. 灭火器的型号和灭火剂的种类: MT/3 二氧化碳灭火剂
2. 灭火器灭火级别和灭火种类: 21B C E
3. 灭火器执行标准: GB4351.1-2005; GB4351.2-2005
4. 灭火器制造商: 荆州市江陵晋安消防器材有限公司
5. 灭火器生产厂: 荆州市江陵晋安消防器材有限公司
6. 灭火器使用温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
7. 灭火器驱动气体名称和数量或压力: 无
8. 灭火器水压试验压力: 25.5MPa

产品特性描述

1. 筒（瓶）体特性见筒体结构简图。

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201310261

共05页 第03页

产品关键件描述

1. 筒(瓶)体

型号规格: MT/3

生产厂: 玉环富捷消防设备有限公司

2. 器头

型号规格: TTT90-17.4

生产厂: 余姚市虹伟阀门厂

3. 灭火剂

名称: 二氧化碳灭火剂

规格: CO₂纯度% (体积分数) ≥ 99.5

生产厂: 上海林德二氧化碳有限公司

一致性检查结论: 符合

手提式灭火器检验结果汇总表

生产单位:荆州市江陵晋安消防器材有限公司

No Zb201310261

产品型号:MT/3

共05页 第05页

检验组号	检 验 项 目 名 称	判 要 定 求	检 结 验 果
1	20℃±5℃时有效喷射时间 s	≥8	12.6 12.4
	20℃±5℃喷射滞后时间 s	≤5	0 0
	20℃±5℃喷射剩余率 %	≤15	3.1 3.1
	20℃±5℃喷射距离 m	≥2.0	2.2 2.3
以下空白。			