



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



No Zb200910181

检 验 报 告



受检单位名称 浙江威能消防器材股份有限公司

产品型号名称 MTT/24型推车式二氧化碳灭火器

检 验 类 别 型式认可发证检验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb200910181

共05页 第01页

产品名称	推车式二氧化碳灭火器	型号规格	MTT/24
受检单位	浙江威能消防器材股份有限公司	商 标	WANG LONG
生产单位	浙江威能消防器材股份有限公司	检验类别	型式认可发证检验
抽样地点	该企业成品库	抽样基数	30具
抽样单位	工厂体系审核组	抽样日期	2009年10月13日
委托单位	公安部消防产品合格评定中心	受理日期	2009年10月22日
样品数量	14具	生产日期	2009年08月
检验依据	《灭火器产品型式认可补充细则》 GB8109-2005《推车式灭火器》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	我中心按《灭火器产品型式认可补充细则》和 GB8109-2005《推车式灭火器》标准要求，对浙江威能消防器材股份有限公司生产的MTT/24型推车式二氧化碳灭火器进行了检验，综合判定为合格。  签发日期: 2010 年 4 月 27 日		
备 注			

批准:



审核:



编制:



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

№ Zb200910181

共05页 第02页

生产单位	浙江威能消防器材股份有限公司		
通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路		
法人代表	郑水明	邮政编码	314008
传 真	0573-83144260	联系电话	0573-83144160
产品照片			
			

11月11日
检验
合格

推车式灭火器检验结果汇总表

生产单位：浙江威能消防器材股份有限公司

№ Zb200910181

产品型号：MTT/24

共05页 第03页

检验组号	检 验 项 目 名 称	判 要 定 求	检 结	验 果
1	灭火剂充装量 kg	24 ⁰ _{-1,20}	23.6	23.6
	充装密度 kg/L	≤0.74	0.58	0.58
	20℃±5℃有效喷射时间 s	≥20	30.4	34.9
	20℃±5℃喷射滞后时间 s	≤5	0	0
	20℃±5℃喷射剩余率 %	≤10	2.5	3.4
	20℃±5℃喷射距离 m	-----	-----	-----
2	高温喷射滞后时间 s	≤5	0	-----
	高温喷射剩余率 %	≤10	6.4	-----
	低温喷射滞后时间 s	≤5	0	-----
	低温喷射剩余率 %	≤10	4.2	-----
3	间歇喷射性能	应符合GB8109-2005的 6.4条规定	合格	合格
	喷射剩余率 %	-----	-----	-----
4	灭A类火试验	-----	-----	-----
5	灭B类火试验	233B	灭	灭
6	车架和行驶性能试验	应符合GB8109-2005的 6.6.1、6.6.2、6.6.3条等规定	合格	-----
	行驶通过性能 mm	≥100	110	-----
	喷射剩余率 %	≤10	0.4	-----

国家消防装备质量监督检验中心

推车式灭火器检验结果汇总表

生产单位：浙江威能消防器材股份有限公司

№ Zb200910181

产品型号：MTT/24

共05页 第04页

检验组号	检 验 项 目 名 称	判 定 要 求	检 结 果	验 果
7	外部腐蚀	试样表面涂层不得有肉眼可见的龟裂、脱落等缺陷，操作部件应能正常工作	合格	
	开启力 $N \cdot m$	≤ 5	2.5	
	解脱力 N	20~100	45	
8	内部腐蚀	-----	-----	
9	器头、阀门和瓶口检查	应符合GB8109-2005 6.10.3.1、6.10.3.2、6.10.3.3条等规定	合格	合格
10	超压安全保护装置 MPa	15~22.5	19.0	19.5
11	喷射软管长度 m	≥ 4	4.9	4.9
	20℃±5℃喷射软管及接头强度 MPa	≥ 22.5	32	32
12	喷射控制阀试验	跌落	-----	-----
		开启力 $N \cdot m$	-----	-----
13	喷筒试验	挤压试验	合格	合格
		低温跌落试验	合格	合格
14	操作力试验 $N \cdot m$	≤ 5	2.5	
15	保险装置解脱力试验 N	20~100	45	-----
16	塑料件试验	-----	-----	-----
17	标志检查	应符合GB8109-2005的9.2条规定	合格	合格

国家消防装备质量监督检验中心

推车式灭火器检验结果汇总表

生产单位：浙江威能消防器材股份有限公司

No Zb200910181

产品型号：MTT/24

共05页 第05页

检验组号	检 验 项 目 名 称	判 定 要 求	检 结 果	验 果
18	筒体水压试验 22.5MPa	不得有渗漏变形等缺陷	合格	合格
	筒体爆破强度 MPa	≥ 39.0	44	50
	筒体爆破口情况	不得出现非塑性破坏等	纵向破裂	纵向破裂
	爆破时容积膨胀率 %	-----	-----	-----
	筒体壁厚测量 mm	≥ 5.7	5.71	5.71
	贮气瓶水压试验 MPa	-----	-----	-----
	贮气瓶爆破强度 MPa	-----	-----	-----
	贮气瓶壁厚测量 mm	-----	-----	-----
19	过滤器和防过充装置检查	-----	-----	-----
20	灭火器压力指示器检查	-----	-----	
21	灭火剂性能试验 %	-----	-----	
22	手册检查	应有使用者手册	合格	

备注： 1. 灭火剂：二氧化碳。以下空白。

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告中带“*”部分不在CNAS认可范围内，检验报告仅对受检样品负责。



单位名称：国家消防装备质量监督检验中心
地 址：中国上海市莘庄西环路391号
电 话：86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201100
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201100
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net