



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6025



机量 (2021) 10 号

证书编号: 2021-T-17402

Certificate No.

Measurement and Testing Center of Shanghai Electric Tool Research Institute (Group) Co., Ltd
The Tenth Metering and Measuring Center Station of Mechanical Industry (Shanghai)

上海电动工具研究所(集团)有限公司计量测试中心 机械工业第十计量测试中心站(上海)

检 测 报 告

TEST REPORT

委托者

Customer

上海丽施美垫业有限公司

委托者地址

Add. of Customer

上海市嘉定区徐行镇曹胜璐 168 号

委托书编号

Order Number

J2021-656

器具的名称

Description of Instrument

绝缘垫

制造厂商

Manufacturer

上海科特加地垫制造有限公司

型号/规格

Model/Type

20KV

器具编号

Number of Instrument

/

受样日期

Date of Sampling

2021. 09. 22

受样方式/地点

Way & Place of Sampling

送样

检测依据

Test Specification

DL/T976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

检测结论

Professional Judgement

合格

签发人

Approved Signature

签发日期

Issued Date

2021. 09. 22

机构检测专用章

Stamp

检测专用章

地址: 上海市桂箐路 19 号

Address: No. 19 Guiqing Rd., Shanghai

电话: (021)64314612 (021) 64331431

Tel.:

传真: (021)64331130

Fax.:

邮编: 200233

Post Code:

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。

It's effect that the result of this certificate only for the sample(s) Calibrated.

MT-F-J0011

第 1 页 共 2 页

Page

of



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6025



机量 (2021) 10号

Measurement and Testing Center of Shanghai Electric Tool Research Institute (Group) Co., Ltd
The Tenth Metering and Measuring Center Station of Mechanical Industry (Shanghai)

证书编号: 2021-T-17402

Certificate No.

检测所用的主要测量设备(名称/型号/编号):

Main Equipment Used (Description/Model/No.)

名称

型号

出厂编号

测量范围

准确度/等级

溯源机构

证书编号/

Name

Type

Ex-factory No.

Measuring range

Accuracy/Class

Name of
traceability
institution

Certificate No./

Due Date

秒表

JD-3B

S-01-019

0~9 h 59
min 59.99s

$\pm (5.8 \times 10^{-6} \times T + 0.01) \text{ sT}$
被测时段

SIMT

2021F34-20-

3382028001

2022.07.01

2021-C-1644

7

2022.09.01

交直流
分压器

ZGSF-A/D
-200

E-17-426

ACV: 0~
200kVDCV:
0~200kV

1.0级

SETRI

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

Quantity values of above measurement standards in this calibration are traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检测时的环境条件:

Environment Condition

温度: 20°C

湿度: 53%RH

Temp

R.H.

检测数据/结果:

Data/Result of Test

一、外观检查:

要求	检测结果描述
绝缘垫上下表面均应完好无损(表面应无小孔、无裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及模压标志等)	正常

二、交流耐压:

级别	额定电压 (kV)	工频耐压 (kV)	耐压时间 (min)	检测结果描述
1	20	30	1	无电晕发生, 无闪络、无击穿、无过热

检测结果内容结束

检测日期 2021.09.22

Date of Test

检测员

Tested by

校核员

Checked by

未经本机构书面许可, 不得部分复制本证书。

Partly using this certificate report will not be admitted unless allowed by SETRI.

MT-F-J0011

第 2 页 共 2 页

Page

of